



A C A E

ASSOCIAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE  
DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Via Tito Livio, 5 - 24123 BERGAMO (Italy)  
Tel. +39 035 4175244 e-mail: acae@acaecert.it

## Certificato di conformità n° A 19.024

pagina 1 di 1

**Prodotto: Trasformatori a secco impregnati in resina  
classe di comportamento al fuoco F1**

Questo certificato si riferisce solo all'apparecchiatura provata. La responsabilità per la conformità di qualsiasi apparecchiatura avente la stessa designazione di quella provata è del costruttore o del venditore responsabile.

Solo la riproduzione integrale di questo certificato o di questa pagina, accompagnata da tutte quelle relative alle prove eseguite per verificare le caratteristiche dell'apparecchiatura provata, può essere fatta senza l'autorizzazione scritta dell'ACA E.

**Designazione:** BT-BT 90 BT-BT 45 BT-MT 45

**Costruttore:** F.d.u.e.G. S.r.L.  
Via Garibaldi 8, 13030- Ghislarengo (VC) Italia

**Richiedente:** F.d.u.e.G. S.r.L.

**Provato da:** CSI S.p.A. - Senago (MI) Italia.

### Documenti normativi di riferimento:

Norma CEI EN-60076-11: 2006-02.

### Prove effettuate:

- Comportamento al fuoco per trasformatori classe F1 con metodo di prova IEC 60076-11: 2018 par. 14.4.6



Questo certificato è basato sul Rapporto d'ispezione e di valutazione ACA E n. RIV 1615 del 27.05.2019 ed attesta che il prodotto sottoposto alle prove in questo elencate e previste dai documenti normativi sopracitati è conforme agli stessi.

Il Segretario Generale di ACA E  
Data: 14.06.2019

ACA E è accreditata da



PRD N°070 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ACA E è membro

